



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

Έδρα Εταιρείας: Πύργος Αθηνών, Μεσογείων 2-4, 115 27 Αθήνα
Τηλ.: 210.77.99.622, Φαξ: 210.77.97.670

Εργοστάσιο: Σχηματάρι Βοιωτίας, Ταχ. Θυρίδα 23, 320 09 Σχηματάρι
Τηλ.: 22620-52000, Φαξ: 210-88.38.714, 22620-52170
www.haicorp.com – Αρ. ΓΕΜΗ 000297501000

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 0113-2023-02-24/14-02-2023

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 980/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ	ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΑΒ
<p>Στο άρθρο 6.9.2. (Ηλεκτρικός Πίνακας) αναφέρεται ότι θα πρέπει να: «προβλεφθεί επιπλέον εφεδρικός χώρος 25% περίπου για την τοποθέτηση επιπλέον μελλοντικά ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων».</p> <p>Στα φυλλάδια των κατασκευαστών <u>δεν</u> γίνεται λόγος για το διαθέσιμο χώρο που υπάρχει στον ηλεκτρολογικό πίνακα. Ως εκ τούτου <u>δεν</u> είναι δυνατόν να γίνει αντίστοιχη παραπομπή στο εν λόγω σημείο απαίτησης του φύλλου συμμόρφωσης.</p> <p>Λόγω του ότι η συγκεκριμένη απαίτηση <u>δεν</u> περιγράφεται και <u>δεν</u> οριοθετείται από κανέναν κατασκευαστή (από τα τεχνικά και ενημερωτικά φυλλάδιά τους), πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αφαιρεθεί.</p>	<p>Ο όρος απαλείφεται.</p>
<p>Στο άρθρο 6.10 (Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου) στο 3^ο bullet αναφέρεται ότι πρέπει να υπάρχει προστασία από «χαμηλή ροή ελαίου»</p>	<p>Ο όρος απαλείφεται.</p>

<p>Η διακήρυξη απαιτεί την προσφορά ψυκτικών συγκροτημάτων με συμπιεστές τύπου scroll.</p> <p>Εκ κατασκευής τους, οι scroll συμπιεστές <u>δεν</u> διαθέτουν αντλία λαδιού με αποτέλεσμα να μην μπορεί να μετρηθεί ροή και κατ' επέκταση ο ελεγκτής της μονάδας να μην μπορεί να τη 'διαβάσει' και να δώσει σήμα διακοπής λειτουργίας του συγκροτήματος.</p> <p>Λόγω των ανωτέρω, η εν λόγω απαίτηση θα πρέπει να αφαιρεθεί.</p>	
<p>Στο άρθρο 6.10 (Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου) στο κομμάτι που αφορά το Σύστημα Αυτοματοποιημένης Τηλεπαρακολούθησης και Τηλεδιαχείρισης στο 2^ο bullet, αναφέρεται ότι «θα υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης μέχρι και 5 μηχανημάτων του ίδιου Κατασκευαστή στην ίδια εγκατάσταση».</p> <p>Θα θέλαμε να διευκρινιστεί αν εννοείται, ότι ο απομακρυσμένος κεντρικός server θα έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί έως και 5 ψυκτικά συγκροτήματα.</p>	<p>Ο απομακρυσμένος κεντρικός server θα έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί έως και 5 ψυκτικά συγκροτήματα.</p>

Για την Ε.Α.Β. Α.Ε.

Ακριβές αντίγραφο δυνάμει εξουσιοδότησεως